SVTI ASIT swiss safety center

Ablauf der wiederkehrenden

Flaschenprüfung bei Brandschutz-anlagen

Löschgasflaschen

- Gemäss TPED/ADR in Verkehr gebracht.
- Stationär am bestimmten Standort betrieben.

Betreiber

Schriftliche Meldepflicht bei der SUVA gem. DGVV (SR 832.312.12), Art. 11

Wiederkehrende Prüfung

gem. EKAS 6516, Art.8

Nur stationärer Betrieb?*

NEIN

Mobile Prüfung nach ADR 6.2 vor Ort

JA

Mobile Prüfung nach DGVV vor Ort

Erfassung

in der SVTI Datenbank

* Prüfung nach ADR: Leere Flaschen können ohne Nachprüfung wieder befüllt werden
Prüfung nach DGVV: Leere Flaschen brauchen eine ADR Prüfung vor der Wiederbefüllung

Version 2.0